

## ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

### TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 216070

Väljastatud: 18.12.2013

Kehtivad kuni: 18.12.2015

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **IGOR KASK**  
Taotleja aadress: **Kiili tänav 20-11 Tallinn Harju maakond  
13423**  
Taotleja telefon: **651 6033 505 4412**  
Taotleja E-Mail: **igor@atlassegud.ee,sirje@casa.ee**  
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:  
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **detailplaneering, Tehnilised tingimused  
detailplaneeringuks  
Juhani Kaberneeme küla Jõelähtme vald  
Harju maakond**
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:  
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x25A**  
Elektriline aadress:  

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
<b>KUUSALU 110/35/10</b>	<b>SAUNJA:KU</b>	<b>Kaberneeme:(Ar 1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	<b>U</b>	<b>uküla)</b>		

Juhani kinnistu elektrienergiaga varustamine peakaitsmega 3x25A näha ette kinnistul olemasolevast liitumiskilbist.

Planeeringuga näidata liitumiskilbi asukoht ja tarbija kaabli asetus. Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini.

Planeeringu koostamisel määrata olemasolevatele Elektrilevi OÜ tehnorajatistele servituudi ala . Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega .

Planeeringu kooskõlastus toimub aadressil Kadaka tee 63 tuba 131. E K R kell 9-12. tel 53269451. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnovõrkude graafiline osa ka digitaalkujul \*.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil:

kooskolastus@elektrilevi.ee .

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: **Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis.**

#### Kinnitaja:

Jüri Loogväli

Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67  
8786

