

Elektrivarustuse tehnilised tingimused nr. 08-2019

Väljastatud:28.05.2019

Objekt	Linnuka tee 4 ja 6 DP
Asukoht	Linnuka tee 4, Liivamäe küla, Jõelähtme vald
Taotleja	Eurostudio OÜ
Aadress	Paasiku 28, 13916 Tallinn
Isik	Ilona Rõženkova
Tlf	51995509

Tehnilised tingimused:

1. Küsitud võrguühenduse maht 3*120A on realiseeritav vastavalt eelnevatele detailplaneeringutele olemasoleva Linnuka alajaama (Linnuka tee 3) mp seadmest.
2. Liitumispunkt võrguettevõtte ja tarbija elektripaigaldise vahel on alajaama madalpinge seadme väljundklemmidel.
3. Tarbimiskoha toiteks on mõistlik kasutada alajaamast kuni tarbimiskohani juba paigaldatud toitekaableid.
4. Alajaama madalpinge seadme väljund on 3. gabariidi rivikasett.
5. Tehnilised parameetrid:
 - Paigaldatava peakaitsme suurus on 3*120A, Gg karakteristikuga;
 - Arvutuslik lühisvoolu suurus liitumispunktis =14,0kA;
 - Ühendus TN-C süsteemi (0,4kV).

Täiendavad tingimused:

- Tarbija elektripaigaldis peab olema vastavuses kehtivate õigusaktidega ja tarbija elektripaigaldisest tagasi avalikku elektrivõrku leviv mürapinge ei tohi ületada 56dB μ V (QP) sagedusvahemikus 9 kuni 150 kHz. Vajadusel kasutada summutusvahendeid.

Tingimused kehtivad üks aasta.



K. Salvat