

Lp. Aleksandra Papunova
Guruprojekt OÜ

16.08.2019.a./T - 483

Tehnilised tingimused- Ado kinnistu gaasivarustus

1. Gaasipaigaldis projekteerida alates Jõelähtme vallas Loo alevikus Künisaare kinnistule projekteeritavast regulaator-mõõtesõlme kesksurve ($MOP \leq 5$ bar) DN 100 väljundsiibrist. Alates liitumispunktist projekteerida krundisisens trass läbimõõduga DN100.
2. Gaasi kulu arvestada maksimaalselt $40 \text{ m}^3/\text{h}$, s.t. et maksimaalne installeeritud võimsus on 400 kW.
3. Gaasipaigaldis projekteerida maa-alusena ja vastavalt „Seadmeohutuse seaduse” ja teiste Eesti Vabariigis kehtivate normdokumentide nõuetele.
4. Gaasipaigaldis projekteerida rõhule $MOP = 5$ bar ja $OP = 3,0$ bar.
5. Gaasipaigaldise projekt kooskõlastada Energate OÜ, pädeva kontrollasutusega ja teiste vajalike osapooltega.
6. Tehnilised tingimused kehtivad 12 (kaksteist) kuud väljaandmise kuupäevast.

Lugupidamisega,

/allkirjastatud digitaalselt/

Enn Valma
Arendusjuht
Energate OÜ
GSM 51 04 504
Tel. 6 191 395
Enn.Valma@energate.ee