

Elektrivarustuse tehnilised tingimused nr. 15-2016

Väljastatud:20.09.2016

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Objekt   | Kuusiku 14A detailplaneering |
| Asukoht  | Loo, Jõelähtme vald          |
| Taotleja | Eurostudio OÜ                |
| Aadress  | Paasiku 28, 13916 Tallinn    |
| Isik     | Ilona Rõženkova              |
| Tlf      | 51995509                     |

Tehnilised tingimused elektrivarustusele

1. Elektrivarustus lahendatakse Staadioni 10/0,4kV alajaama ja olemasoleva 0,4 kV võrgu baasil.
2. Näha ette koht ringtoite võimalusega 0,4kV elektrivõrgu trassile juurdepääsu teede serva, alates Kuusiku tee 22 transiitkilbist (vt Kuusiku tee 18 // 20 // 22 elektrivarustuse projekt, Edites OÜ Töö nr: 1519) kuni planeeritava liitumispunktini ja Kuusiku tee 14/8 liitumiskilbist (24504:003:0329) kuni planeeritava liitumispunktini.
3. Trassikopridori valikul arvestada nõutud vahekaugustega teiste kommunikatsioonideni.
4. Eelnimetatud trassikoridoritele näha ette Loo Elekter AS kasuks seatav isikliku kasutusõigusele ulatus.
5. Arvestussüsteemid (võrguettevõttega arveldamiseks) planeerida liitumispunktis asuvasse liitumiskilpidesse.
6. Liitumispunktide asukohad planeerida avaliku kasutusega 24h juurdepääsetavale alale.
7. Liitumispunktide arvuks planeerida üks punkt ehitise kohta.
8. Liitumine toimub üldistel alustel liitumislepinguga.

Tingimused kehtivad kaks aastat.



K. Salvet  
Loo Elekter AS