

Elektrivarustuse tehnilised tingimused nr. 12-2019

Väljastatud: 08.11.2019

Objekt	Loo tee, Lepa tee ja Kuusiku tee vahelise ala DP
Asukoht	Loo, Jõelähtme vald
Taotleja	Skepast&Puhkim OÜ
Aadress	Laki põik 2 12915 Tallinn
Isik	Piret Kirs
Tlf	372 5215015

Tehnilised tingimused detailplaneeringule:

1. Lepa tee 1a, 1b ja 2b kinnistute elektrivarustuseks näha detailplaneeringu alal ette isikliku kasutusõiguse ala Loo Elekter AS kasuks HEKA tüüpi alajaamale (koos kaitsevööndiga) 24/7 vaba juurdepääsuga avaliku kasutusega alalt. Soovituslikult olemasolevas keskpinge õhuliini kaitsevööndis.
2. Moodustatavate kinnistute toiteks näha ette 0,4kV trassikoridorid juurdepääsu teede äärde alates rajatavast alajaamast kuni moodustatavate kinnistute liitumispunktideni.
3. Keskpingeühendus rajatavale alajaamale näha ette planeeringu ala põhjapiiril asuvast Pesumaja-Antsu keskpinge õhuliinist.
4. Planeeringus näha ette võimalus 0,4kV trassikoridoride ühendamiseks Lepa tee kinnistule (24504:003:0582) planeeritud trassikoridoriga ja arvestada võimalusega, et kinnistute toide võidakse rajada ka Lepa tee äärse trassikoridori kaudu Lepa tee 3a (24504:003:0576) kinnistule rajatavast alajaamast juhul, kui Lepa tee 3a alajaam rajatakse enne käesoleva planeeringu realiseerimist.
5. Tekkivad uued trassikoridorid kooskõlastada kõigi puudutatud maaomanikega alates toite külgeühendamise punktist.
6. Kinnistutele jäävatele liinirajatistele on vajalik kasutusõiguse seadmine Loo Elekter AS kasuks.
7. Objekti võrguühenduse rajamine toimub läbi liitumislepingu üldistel alustel.

Tingimused kehtivad kaks aastat.

K. Salvet

