

Elektrivarustuse tehnilised tingimused nr. 12-2017

Väljastatud:03.07.2017

Objekt	Saha tee 25 maaüksuse ja lähiala detailplaneering
Asukoht	Loo, Jõelähtne vald
Taotleja	OÜ Hendrikson ja Ko
Aadress	Lennuki 22, Tallinn 10145
Isik	Liina Ratas
Tlf	+372 533 16603

Tehnilised tingimused detailplaneeringule:

1. Planeeritava ala küsitud elektrivarustus 3\*150A on realiseeritav olemasoleva Talot 10/0,4kV alajaama madalpinge seadmest liitumispunkti asukohta muutmata.
2. Alvari tee lõik 1 likvideerimisel näha ette 24/7 vaba (tarastamatta) juurdepääs avaliku kasutusega alalt jaotusalajaama kinnistule Saha tee 25a (24504:003:0364) või lahendada planeeringuga alajaama jaotusseadme teisaldamine 24/7 vaba juurdepääsuga asukohta. Minimaalsed rajatise mõõdud teisaldamise korral on 3,5x4,5m. Juurdepääsu või teisalduse lahendamisel eelistada olemasolevaid elektrivõrgu poolt tekitatud kitsenduse alasid.
3. Olemasolevad trassikoridorid koos kaitsevöönditega tuleb säilitada või vajadusel teisaldada.
4. Tekkivatele uutele trassikoridoridele on vajalik kasutusõiguse seadmine Loo Elekter AS kasuks.
5. Võrguühenduste rajamine toimub läbi võrgu lisateenuse lepingu üldistel alustel.

Tingimused kehtivad kaks aastat.

K. Salvet

