

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED DETAILPLANEERINGUKS Nr. 237052

Väljastatud: 11.01.2016
Kehtivad kuni: 11.01.2018

1. Tehniliste tingimuste taotleja: **Anneli Kajamaa**
Taotleja aadress: **Tamme puiestee 69-1 Tartu Tartu maakond
50405**
Taotleja telefon: **5693 4459**
Taotleja E-Mail: **anneli04@mail.com**
Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:
2. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus: **detailplaneering, Tehnilised tingimused
detailplaneeringuks
Ranniku Neeme küla Jõelähtme vald Harju
maakond**
3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks järgmised nõuded:
Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x25A**
Elektriline aadress:
- | | | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
| <u>Toitealajaam:</u> | <u>Toitefiider:</u> | <u>Jaotusalajaam:</u> | <u>Sektsioon:</u> | <u>Jaotusfiider:</u> |
| JÄGALA 110/20 | NEEME:JAG | Tanuma:(Aruküla 1 | 2 | 2 |
-)

Ranniku planeeringu ala kruntide 2tk. elektrienergiaga varustamine peakaitsmega a³x25A näha ette paigaldatavast 2-kohalisest liitumiskilbist olemasoleval Ranniku liitumismastil.

Planeeringuga määrata liitumiskilbi asukoht, näidata tarbija kaabli asetus ja juurdepääs liitumiskilbile.

Liitumiskilbist elektripaigaldise peakilpi ehitab tarbija oma vajadustele vastava liini. Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehonorajalisele servituudi ala. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.

Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoorkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee.

Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenerivõrgud ja elektripaigaldised. Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub: **Tarbija toitekaabli kingadel liitumiskilbis, mis asub võrguettevõtja mastil.**

Kinnitaja:
Jüri Loogväli

Võrgu planeerija

Koostas: Jüri Loogväli

Telefon: 53269748, 56 67
8786