



Projektitud jaotuskilp JK60131
Jaotuskilbi toiteks ühendada ol.oleva liitumiskilbi LK194219 toitekaabel lahti ning ühendada see projekteeritud jaotuskilpi JK60131, vajadusel seda pikendades. Liitumiskilp LK194219 viia projekteeritud jaotuskilbi JK60131 toitele.

Projektitud MP maakaabell nr MPL386188
AXPK 4G120, Linaaakabel=255/274m,
PVC kaitsetoru D110 450N Linaatoru=255/265m

Projektitud liitumiskilp LK198931
Metsamärja pöik 7a (PK 3x25A, PLC)
Liitumiskilbi tagakuule tsentri koordinaadid:
X = 6598747.5252 Y = 565503.5914
Ükste avanemise suund teostada Metsamärja pöik 7a kinnistu poole.
Tarbija kaabile paigaldada reservtoru, toru ots luua maapinnale ja
tihendada-isoleerida, PVC De50 L_{reserv}/L_{ots}=2/4m

TINGMÄRGID

- XW1 Proj. MP kaabellin (x-kaabli arv)
- W1 Projektitud liitumiskilp
- IWI Projektitud jaotuskilp
- Projektitud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht
- Projektitud kordusmaandus
- Olevaliitumiskilp MP maakaabel

- MÄRKUSED:**
- Lähteülesanne nr. 390129
 - Käesolevat joonist vaadata koos 0,4kV elektrivarustusvõrgu skeemiga, kus on toodud kaabli margid, ristõiked ja pikkused, andmed liinide kaitseaparatuuri kohta ja lühivooli liini punktides.
 - Elektrikaabel paigaldatakse liivapadjale kaablikaitsetorus. Kaabli paigaldussügavus: sõidutee osas (ka väljasõidud erakruntidel) minimaalselt 1,0 m, kõnnitee all ja haljasalal minimaalselt 0,7 m sügavusel maapinnast.
 - Paigaldus- ja ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning Enefit Connect OÜ ja teiste asjaomaste organisatsioonide koostööstamisest esitatud nõuetest.
 - Säilitada olemasolev haljastus ja selle kasvatimised. Kasvatavate puude juuri kaabli paigaldamise mitte kahjustada. Kaevamistöödel lõhutavad teekatted taastada vähemalt endises seisukorras.
 - Täita koostööstuslehtedel toodud tingimused.

Alusplaani on Topograaf OÜ poolt koostatud maa-ala plaan tehnovrkudega (07.01.2022, töö nr. G472021). Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused EH-2000 süsteemis.

Tellijä:	Enefit Connect OÜ	Aadress:	Päevalle 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 TEL002388	Kuupäev:	16.02.2022
Töö nimetus:	Metsamärja pöik 7a elektrivarustus, Neeme küla, Jõealtneme vald, Harju maakond	Reg nr.:	12688881	Töö nr.:	21-186
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Telefon:	+372 56 855 114	Joon nr.:	001
		E-post:	tonis@mustled.ee	Mõõtkava:	M 1:500
		Projekteeris:	Tõnis Liiber		
		Kontrollis:	Jaanus Kaldoja		