

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Hendrikson & Ko OÜ		Isiku- või registrikood 10269950	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu, Raekoja plats, 8	Sihtnumber 51004	Maakond Tartu maakond
	Telefon 5340 3739	e-post hendrikson@hendrikson.ee;arve@hendrikson.ee	
Kontaktisik	Nimi Evely Ehrpas		
	Telefon 56675598	e-post evely@hendrikson.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Uitro Neeme küla Jõelähtme vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 24505:001:1821	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÖTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 125 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

- Uitro, Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond kinnistu detailplaneeringu ala planeeritavate uute kruntide (pos. 2, 3, 4, 5) elektrivarustus 4x32A kokku 128A näha ette projekteeritavatest liitumiskilpidest toitega projekteeritavatelt 0,4kV maakaablitelt.
- Projekteeritavate 0,4 kV maakaabelliinide toide näha ette projekteeritavatest jaotuskilpidest.
- Kinnistute nr. 4 ja 5 piirile projekteeritava jaotuskilbi ja liitumiskilpide toide näha ette sisselõikega olemasolevasse maakaablistse tunnusega 72561.
- Kinnistu nr. 3 piirile projekteeritava jaotuskilbi ja liitumiskilbi toide näha ette olemasoleva liitumiskilbi 146019LK juurde projekteeritavast jaotuskilbist. Liitumiskilbi 146019LK juurde projekteeritava jaotuskilbi toide olemasolevalt maakaablitilt tunnusega 72561
- Kinnistule nr. 2 projekteeritava liitumiskilbi toide näha ette kinnistu nr. 3 piirile projekteeritavast jaotuskilbist.
- Planeeringuga määrata: Projekteeritavate 0,4kV kaablite trassid alates toitepunktist ja jaotus-liitumiskilpide asukohad.
- Planeeringus näidata elektriliinide paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel katteta teemaa osal. Näidata tarbija kaablite asetus ja juurdepääs jaotus-liitumiskilpidele. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava maakaabelliini.
- Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehnorajatisel servituudi ala ja tagada nõuetekohased kaitsekuvad. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.
- Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoorkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee .
- Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenervõrgud ja elektripaigaldised.
- Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.
- Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele.
- Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Sander Tiismaa

Koostatud: 22.03.2019**Kehtib kuni:** 22.03.2021