

Elektrivarustuse tehnilised tingimused nr. 24-2018

Väljastatud:10.12.2018

Objekt	Ado DP
Asukoht	Lõuna tee, Loo, Jõelähtme vald
Taotleja	Guru Projekt OÜ
Aadress	aleksandra@guruprojekt.ee
Isik	Aleksandra Papunova
Tlf	6444414

Tehnilised tingimused detailplaneeringule:

1. Lõuna tee äärde näha ette isikliku kasutusõiguse ala Loo Elekter AS kasuks või eraldi kinnistu HEKA tüüpi (mõõtudega 4,2*3,4m) liitumispunktile juurdepääsuga avaliku kasutusega alalt.
2. Liitumispunkti toiteks näha ette trassikoridor Lõuna tee äärde - Lõuna tee 10 kinnistul (24501:001:0884) asuvast Traadi JP-st kui rajatava liitumispunktini.
3. Varustuskindluse tagamiseks on vajalik liitumispunktini kulgev trassikoridor ühendada Lõuna tee 49 mü ja lähiala detailplaneeringus (vt. Ekseeder OÕ töö nr 73-17) planeeritava trassikoridoriga. Lisanduv trassikoridor Lõuna tee ääres lahendada detailplaneeringuga.
4. Tekkivad uued trassikoridorid kooskõlastada kõigi puudutatud maaomanikega.
5. Liitumispunkti tarbimiskohani rajab toiteliinid tarbija.
6. Objekti võrguühenduse rajamine toimub läbi liitumislepingu üldistel alustel.

Tingimused kehtivad kaks aastat.

K. Salvet

