

**TAOTLUSE ESITAJA**

|  |  |                                     |                          |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Nimi / ärinimi<br>Casa Planeeringud OÜ |  | Isiku- või registrikood<br>11647744 |                          |
| Kontaktaadress                         | Tänav / maja / korter<br>Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn, 29-57 | Sihtnumber<br>10118                 | Maakond<br>Harju maakond |
|  | Telefon<br>507 2826  | e-post<br>sirje@casa.ee             |                          |
| Kontaktisik                            | Nimi<br>Sirje Elme   |                                     |                          |
|  | Telefon<br>507 2826  | e-post<br>sirje@casa.ee             |                          |

**VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT**

|  |             |   |              |
|--|-------------|---|--------------|
| Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress<br>Hansuli Haapse küla Jõelähtme vald Harju maakond |             |   |              |
| Tarbimiskoht   |             | Katastriüksuse number<br>24501:001:2284 |              |
| Minimaalne 1-faasiline lühisvool   |             | Maksimaalne 3-faasiline lühisvool       |              |
| Piirkonna alajaam  | Toitefiider | Jaotusalajaam                           | Jaotusfiider |

**TOOTEVALIK**

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

**SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÖTESÜSTEEMI ANDMED**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Faaside arv<br>3 | Amprite arv<br>200 A |
|------------------|----------------------|

**ELEKTRILEVI TEGEVUSED**

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.

**KLIENDI TEGEVUSED**

1. Detailplaneeringu ala toide näha ette olemasoleva mastalajaama Hansuli:(Kotka) baasil, mis asub Haapse tee 30 ja Hansuli kinnistute piiri juures.
2. Nimetatud olemasolevast alajaamast näha ette uutele objektidele välja eraldi fiidri 0,4 kV maakaabelliin. Objektide elektrivarustuseks planeerida kinnistute piiridele 0,4 kV liitumiskilbid ja jaotuskilbid. Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitatavalt mitmekohalistena teealasse. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad.
3. Elektritoide liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
4. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana, alajaamadele eraldi katastriüksusi mitte moodustada.
5. Kõikide planeeritavate tänavate äärde näha ette perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite koridor.
6. Elektri kaablite planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektri kaablite kaitsetsoonidesse.
7. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ võrgu inseneri poole (Oliver Kütt, tel. 5694 0174, oliver.kutt@elektrilevi.ee).
8. Detailplaneering kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. Projektide kooskõlastamist on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel: <https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine>
9. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
10. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

**TEHNILISTE TINGIMUSTE KOOSTAJA**

Nimi: Oliver Kütt  
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja  
+37256940174 | Oliver.Kutt@elektrilevi.ee

**Koostatud:** 05.03.2024  
**Kehtib kuni:** 05.03.2026