

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Laheprojekt OÜ		Isiku- või registrikood 11491018	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Aru, Käosalu	Sihtnumber 74606	Maakond Harju maakond
	Telefon 526 2808	e-post priitlahemaa@gmail.com	
Kontaktisik	Nimi Priit Lahemaa		
	Telefon 5262808	e-post priitlahemaa@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tammenõlva Manniva küla Jõelähtme vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 24501:001:0543	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused elektriprojekti koostamiseks
--

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÖTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 250 A
------------------	----------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

<p>1. Tammenõlva, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond kinnistul loeme olemasoleva peakaitsme suuruseks 3x32 A. Objekti liitumispunkt asub Sootalu tee 16 ja Tammenõlva kinnistute piiri lähedal asuvas liitumiskilbis, mis jääb alajaama Sootalu:(Aruküla) fiider F1 toitele, mille trafo on 10/0,4 kV 250 kV·A D/Yn-11. Liitumispunkti toitekaabel AXPk 4x240 mm² ca 498m. Arvutuslik 1-faasiline lühisvool lõppsõlmes on ca 1,07 kA. Välja ehitatud liitumispunkt kuulub võrguettevõtjale. Peakaitsme suurendamisel ei ole liitumispunkti asukohta planeeritud muuta. Peakaitsme suurendamisel tuleb võrgus teha ümberehitustöid.</p>
--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Objekti elektrivarustus projekteerida alates liitumispunktist, mis asub kinnistu piiril liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel. Elektrivarustus liitumispunktist objekti peajaotuskilpi näha ette maakaabliga. Liin tuleb markeerida aadressiga Elektrilevi OÜ liitumispunktis. Sisestuskaabli ristlõige peab vastama kehtivatele normidele. Kaitseviisid tarbija elektripaigaldises projekteerida vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja standarditele. Kliendi elektripaigaldises näha ette nõuetekohaste liigkoormuskaitse kasutamine ja samuti liigpingekaitsete kasutamine juhul, kui kasutatakse liigpingeid mittetaluvaid seadmeid. Tõid peab teostama litsentseeritud elektritööde firma. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise esitamist Elektrilevi OÜ-le.
2. Elektrienergia saamiseks sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Võrguettevõtja pingestab liitumispunkti esmakordselt pärast võrguga ühendatava elektripaigaldise nõuetekohasuse kindlaks tegemist vastavalt elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirjale.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Rasmus Aavik

Koostatud: 12.10.2020

Kehtib kuni: 12.10.2021