

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Aktsiaselts KH Energia - Konsult		Isiku- või registrikood 10303995	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Laki tn, 13	Sihtnumber 12915	Maakond Harju maakond
	Telefon 509 9724	e-post kh@energia-konsult.ee	
Kontaktisik	Nimi VIKTOR KASSIHIN		
	Telefon 5099721	e-post andrus@energia-konsult.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Koljunuki detailplaneeringu -ala Ülgase küla Jõelähtme vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 24504:004:0627	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÖTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 80 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.

KLIENDI TEGEVUSED

1. Koljunuki detailplaneeringu ala, Ülgase küla, Jõelähtme vald, Harju maakond detailplaneeringu ala planeeritava uue krundi number 17 elektrivarustus 3x20A näha ette olemasoleva liitumispunkti baasil. Kinnistu piiril olemasolev liitumiskilp 100595LK ja Looode tee 8, Ülgase küla liitumispunkt.
2. Koljunuki detailplaneeringu ala, Ülgase küla, Jõelähtme vald, Harju maakond detailplaneeringu ala planeeritavate uute kruntide number 14 ja 15 elektrivarustus 2x(3x20A) näha ette projekteeritavast 2-kohalisest liitumiskilbist toitega projekteeritavalt 0,4kV maakaablilt.
3. Projekteeritava 0,4kV kaabelliini toide näha ette projekteeritavast jaotuskilbist.
4. Projekteeritava jaotuskilbi toide planeerida sisselõikega Koljunuki:(Aruküla) alajaama fiidri F9 maakaablisse tunnusega 25631 õhuliini mastist tunnusega 3.
5. Koljunuki detailplaneeringu ala, Ülgase küla, Jõelähtme vald, Harju maakond detailplaneeringu ala planeeritava uue krundi number 9 elektrivarustus 3x20A näha ette projekteeritavast liitumiskilbist toitega projekteeritavalt 0,4kV maakaablilt.
6. Projekteeritava 0,4kV kaabelliini toide näha ette olemasolevast jaotuskilbist Nõmme JK:34115JK.
7. Planeeringuga määrata: Projekteeritavate 0,4kV kaablite trassid alates toitepunktidest, jaotus- ja liitumiskilpide asukohad.
8. Planeeringus näidata elektriliinide paiknemine teiste kommunikatsioonide suhtes tee joonise lõikel katteta teemaa osal. Näidata tarbija kaablite asetus ja juurdepääs jaotus-liitumiskilpidele.
9. Liitumispunktist elektripaigaldise peakilpi ehitab Tarbija oma vajadustele vastava maakaabelliini.
10. Planeeringu koostamisel määrata olemasolevale ja projekteeritavale Elektrilevi OÜ tehnorajatisel servituudi ala ja tagada nõuetekohased kaitsekuvad. Arvestada antud piirkonna detailplaneeringute ja koormustega.
11. Projekt kooskõlastada e-teeninduses, www.elektrilevi.ee (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine) ja huvitatud organisatsioonidega. Kooskõlastamise päevaks esitada planeeringu tehnoorkude graafiline osa ka digitaalkujul *.dwg formaadis andmekandjal või saata aadressil: kooskolastus@elektrilevi.ee.
12. Detailplaneeringuga näidata ära kõik insenerivõrgud ja elektripaigaldised.
13. Elektrilevi OÜ elektripaigaldiste rajamise võimaldamiseks tuleb kinnistu omanikul / õigustatud isikul sõlmida maa kasutamist võimaldav notariaalne leping.
14. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
15. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.
16. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ Aruküla käidupiirkonna võrguplaneerija poole Sander Tiismaa, tel. 58608691, Sander.Tiismaa@elektrilevi.ee.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi	Koostatud: 14.05.2019
Sander Tiismaa	Kehtib kuni: 14.05.2021