

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Guru Projekt OÜ		Isiku- või registrikood 11308422	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Tatari tn, 28-1	Sihtnumber 10116	Maakond Harju maakond
	Telefon 528 7901	e-post ivo@guruprojekt.ee	
Kontaktisik	Nimi Aleksandra Papunova		
	Telefon 644 4414	e-post aleksandra@guruprojekt.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Ado Loo alevik Jõelähtme vald Harju maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 24504:002:1090	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused võrkude ümberehituseks kliendi soovil

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Lubatud võimsus null kW	Nimitoitepinge
----------------------------	----------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Kinnistul asuvad Loo Elekter AS Loo-Loo 2 10 kVf õhuliin AS-50 mastid nr.8-1-2.
Elektrilevi OÜ-le kuuvuv Loo-Tellivere II 10 kVf õhuliin AS-70 mastid 25-27.

KLIENDI TEGEVUSED

Tehnovõrkude ja -rajatiste ümberpaigutamise seonduvat reguleerib asjaõigusseaduse §158 lg 5. Eelnimetatud seaduse sätte kohaselt saab kinnisasja omanik taotleda tehnorajatise ümberpaigutamist, kusjuures ümberpaigutamise kulud kannab kinnisasja omanik.

- Kinnisasja omaniku taotluse täitmiseks tuleb projekteerida ja ehitada Loo- Loo 2 10 kVf õhuliini asendamine maakaabelliiniga. Tööde teostamiseks pöörduda liinivaldaja Loo Elekter AS poole.
- Kui töödega soovitakse asendada Tellivere II õhuliini asendamist kinnistul, tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le taotlus võrkude ümberehituseks ning sõlmida Elektrilevi OÜ-ga Võrgu lisateenuse leping. Teenustasu sisaldab kõigi vajalike tööde tegelikke kulutusi. Peale võrgu lisateenuse lepingu sõlmimist ja teenustasu esimese osamakse tasumist, Elektrilevi OÜ teostab vajalikud tööd.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi Kadri Raap	Kuupäev 19.10.2018
--------------------	-----------------------